



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

г. Пермь

“ 22 ” марта 2013 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований безопасности
№ 08-100-05.

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

На основании акта проверки от 22 марта 2013 г. № 08-100-05,
руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утверждённого Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Положением об
Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом
Ростехнадзора от 20 декабря 2010 г. № 1142,

государственный инспектор межрегионального отдела государственного
энергетического надзора и котлонадзора Заякин Геннадий Геннадьевич,

(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц, проводивших проверку)

в присутствии:

Зам. директора по АХЧ

МАОУ «Гимназия № 1» Бурылова Николая Владимировича

(должность, Ф.И.О законного/уполномоченного представителя юридического лица)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1»

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, том числе фирменное наименование юридического лица,
Фамилия, Имя и в случае если имеется) Отчество индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ не прошел очередную (ежегодную) проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 2.3.15	22.05.13
2.	Не восстановлены надписи и нумерация арматуры трубопроводов.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 5.2.9.	22.05.13
3.	Руководством организации не восстановлена схема ТЭУ не приведена в соответствие с фактическим состоянием.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п.п. 2.8.1.- 2.8.3	22.05.13
4.	Руководством организации не разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009, ст.15 п. 2, п. 4.	22.05.13

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Информацию о выполнении предписания представить в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора и котлонадзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6 письменно в срок, указанный в предписании.

Невыполнение в установленный срок предписания органов государственного энергетического надзора является административным правонарушением и влечет

применение санкций в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

Государственный инспектор _____

Государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора

Г.Г. Заякин

(подпись, личный штамп) 20__г.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

(руководитель или владелец предприятия, организации, учреждения, фамилия, имя, отчество, подпись)

“ 22 ” марта 2013 г.

Босенко Н.М.


(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с предписанием
и отказе от подписи

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

рег. № _____ от « _____ » _____ 2013 г.